

АКТ проверки расчётного прибора учёта

№ 1500174

от « 27 » 01 2017 года

1. Уполномоченные представители лиц, принимающих участие в проверке:

Сетевая организация (ОАО «СК Алтайкрайэнерго»)

Комитет по культуре Волчихинского района

(должность, фамилия, имя, отчество) (в случае неявки – выполняется запись «не явился»)

Гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация)

Менеджер по сбыту э. энергии

(должность, фамилия, имя, отчество) (в случае неявки – выполняется запись «не явился»)

Владелец энергопринимающего устройства (объекта электроэнергетики), к которому непосредственно присоединено энергопринимающее устройство потребителя (заполняется при опосредованном присоединении)

(наименование организации)

(должность, фамилия, имя, отчество) (в случае неявки – выполняется запись «не явился»)

Потребитель, либо Покупатель (либо лицо, оказывающее услуги по содержанию внутридомовых электрических систем)

Директор

(должность, фамилия, имя, отчество) (в случае неявки – выполняется запись «не явился»)

2. Произведена проверка средств учета, установленных в отношении энергопринимающего устройства (объекта электроэнергетики), находящегося по адресу:

ул. Кирова 101

(адрес, включающий наименование города, села или посёлка)

Форма проверки:

☒ визуальная ☐ инструментальная.

Основание для проведения проверки

Заявление потребителя (плановая проверка, заявление гарантирующего поставщика, заявление потребителя, демонтаж)

3. Установлено следующее:

3.1. Место установки средств учёта

электрошита

3.2. Контрольные пломбы и знаки визуального контроля (ЗВК) на момент начала проверки

Место установки пломбы (ЗВК)	Тип пломбы (ЗВК)	Номер пломбы	Состояние пломбы (ЗВК) (без повреждения, нарушена и т.п.)
1559	уличный	0015+329	без повреждений
корпус 115	антиманит	14013593	без повреждений

3.3. Данные электросчетчика и измерительных трансформаторов

Наименование	Электросчётчик	Трансформаторы тока			Трансформатор напряжения
		фаза А	фаза В	фаза С	
Тип	Энергомера 1576803 ВШ				
Ток (коэффициент трансформации)	10-100				
Класс точности	1,0				
Заводской номер	0107450060002235				
Дата госповерки	Июль 2013г				
Дата следующей поверки	Июль 2029г				
Повреждения (есть/нет)	нет				
Пломбы поверителя (есть/нет)	есть				

Примечание

(например: характер повреждения)

3.4. Прибор учёта не позволяет получать данные о потреблении электроэнергии по зонам суток.

(позволяет/не позволяет)

Тарифное расписание соответствует интервалам тарифных зон суток для ОЭС Сибири, действующим на момент составления акта (если прибор позволяет получать данные). Расписание тарифное:

(двух/трёх)

тариф 1 – зона; тариф 2 – зона; тариф 3 – зона.

(пик, полупик, ночь, день)

(пик, полупик, ночь, день)

(пик, полупик, ночь, день)

3.5. Прибор учёта не позволяет измерять почасовые объёмы потребления электроэнергии.
(позволяет/не позволяет)

3.6. Величины токов и векторная диаграмма

Фаза напряжения	Фаза тока	Ток первичный, А	Ток вторичный, А	Угол между вектором напряжения и вектором тока, °

3.7. Погрешность _____ составила _____ %.
(счётчика/измерительного комплекса)


3.8. Характеристики используемого при проведении проверки оборудования

Наименование	Тип	Заводской номер

3.9. Показания счётчика (фиксирующие суммарную учтённую энергию с нарастающим итогом) на момент проверки (в 9 час 30 мин)

Вид энергии	Всего (заполняется для всех счётчиков)	Тариф 1	Тариф 2	Тариф 3	Тариф 4
		заполняется для многотарифных счётчиков			
Активная	<u>016255</u>				
Реактивная					

4. Произведена установка (замена) контрольных пломб и (или) знаков визуального контроля (ЗВК) представителем _____

(ЗВК) представителем _____		
(наименование организации; фамилия, имя, отчество)		
Место установки пломбы (ЗВК)	Тип пломбы (ЗВК)	Номер пломбы
		

5. Заключение:

5.1. Прибор учёта соответствует требованиям нормативно-технической документации.
(соответствует/не соответствует)

(причина несоответствия – заполняется в случае несоответствия прибора учёта)
5.2. Прибор учёта пригоден для осуществления расчётов.
(пригоден/не пригоден)

(причина непригодности – заполняется в случае непригодности прибора учёта)

5.3. Безучётное потребление отсутствует (отсутствует или имеется).

5.4. Прибор учёта признан _____ (в случае утраты производится запись – утраченным).

5.5. Собственнику прибора учёта _____ необходимо обеспечить
(наименование организации)

своевременное проведение очередной поверки _____
(прибора учёта, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения)
(заполняется в случае, если до проведения очередной поверки осталось менее 1 года)

6. Лица, отказавшиеся от подписания акта (фамилия, имя, отчество и причина отказа):

7. Лица несогласные с указанными в акте результатами проверки (ФИО и причина несогласия):

8. Подписи (фамилия, имя, отчество и подпись):

В. В. Медвед
В. В. Медвед
С. К. Сахаров